

**ČEVAK**

ČEVAK a.s., se sídlem Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice  
Laboratoř, pracoviště P1  
Mánesova 41/6, České Budějovice  
telefon: 387 761 770, 387 761 774  
e-mail: karel.janowiak@cevak.cz

**IA**  
L 1146

Strana: 1/2

Zkušební laboratoř č. 1146 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

**PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 17433/2023**

Zadavatel: Kosmata Pavel  
Koželužská 163  
38411 Netolice

**Vzorek číslo: 30168****Místo odběru: Stožec**

Upřesnění místa odběru: Stožec, Nové Údolí, Krčma Vagon - vrt

Předmět zkoušky: pitná voda

Typ vzorku: prostý

Typ rozboru: jiný

Akreditovaný odběr: Ne\*

Odebral: Kosmata Pavel

Datum odběru: 30.08.2023

Čas odběru: 22:00

Datum a čas příjmu: 31.08.2023 - 9:13

Datum provedení analýz: 31.08.2023 - 03.09.2023

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	NM	Zkušební metoda	Akr.	Limit	Typ	Hodnocení
Koiformní bakterie	0	KTJ/100ml		SOP č.201	P1 A	0	MH	vyhovuje
Escherichia coli	0	KTJ/100ml		SOP č.201	P1 A	0	NMH	vyhovuje
Počty kolonií při 36°C	0	KTJ/1ml		SOP č.204	P1 A	40	MH	vyhovuje
Počty kolonií při 22°C	0	KTJ/1ml		SOP č.204	P1 A	200	MH	vyhovuje

**Limit (zdroj pro hodnocení): Vyhláška MZd č.252/2004 Sb., příloha č.1 v platném znění****Poznámky ke vzorku:**

\* Výsledky rozboru vzorku odebraného zákazníkem se vztahují ke vzorku, jak byl přijat. Údaje o času a místu odběru poskytl zákazník.

**Přehled zkušebních metod:**

SOP č.201 (ČSN EN ISO 9308-1)

SOP č.204 (ČSN EN ISO 6222)

**Vysvětlivky:****NM** - Nejistota měření je rozšířená standardní nejistota pro koeficient rozšíření k=2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95%. Uvedená nejistota se nevztahuje na výsledky pod mezí stanovitelnosti.**NMH** - nejvyšší mezní hodnota, **MH** - mezní hodnota, **DH** - doporučená hodnota**P1** - zkouška provedená na pracovišti 1, Mánesova 41/6, České Budějovice**P2** - zkouška provedená na pracovišti 2, ČOV České Budějovice, Hrdějovice 598**Akr.** - akreditační metody: **A** - ano; **N** - ne; **S** - zkouška provedená externím poskytovatelem; **M** - zkouška provedená na místě odběru

**Prohlášení:**

Při hodnocení dle výše zmíněné vyhlášky bylo použito rozhodovací pravidlo „Sdílené riziko“, kde nejistota měření není zohledňována. Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty.

Protokol o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu vedoucího pracoviště reprodukován jinak než celý. Případné reklamace budou řešeny na základě dokumentu "Vyřizování stížností a reklamaci v laboratoři".

Vystaveno dne: 4.9.2023

**ČEVAK a.s.**

Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice

IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657

zapsaná v OR u KS Č. Budějovice

oddíl B, vložka 657



**Ing. Šárka Andresová**  
zástupce vedoucího pracoviště

---

konec protokolu